

**Проверки, проводимые в 2021 году в
МКОУ ООШ д. Павлово Пижанского района Кировской области.**

| Дата проверки | Орган, проводивший проверку | Цель проверки | Замечания | Отм. о выполнении |
|-----------------------|---|--|--|---|
| 17.03.2021-26.03.2021 | ОНДПР Лебяжского и Пижанского районов ГУ МЧС России по Кировской области | Соблюдение правил пожарной безопасности | <p>Предписание.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено светоотражающими знаками. 2. Инструкция о мерах ПБ не соответствует требованиям. 3. Во всех помещениях покрытие полов с неподтвержденными показателями пожарной опасности 4,5. Устройства для самозакрывания дверей сняты. 6,7,8,9,10. Неисправная пожарная сигнализация. Не ведётся документация. 11,12. Не обеспечено наличие пожарного поста. Не оборудован телефонной связью, электрическими фонарями, СИЗ. 13. отсутствует аварийное освещение. 14,15. Устройство дверей запасных выходов не обеспечивает свободное открывание. 16,17. Лестница 3-го типа расположены так что расстояние от проекции лестницы на уровень земли менее 1 м до оконных проемов. 18,19. Ширина проступи не сплошные шириной не менее 0,2м 20,21. площадки лестницы не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 22,23. Не обеспечено надлежащее содержание проездов и подъездов к зданию дошкольных групп | <p>Выполнены п.п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.</p> <p>Не выполнены п.п.13,14,15,22,23</p> <p>П.п.16,17,18,19,20,21 до 01.04.2022г</p> |
| 28.05.2021. | Прокуратура Пижанского района | Выявление нарушений законодательства об образовании, по антитеррористической защищенности, о противодействии коррупции | <p>Представление.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.отсутствуют документы, подтверждающие исполнение плановых мероприятий по антикоррупции. 2. работники не ознакомлены с локальными правовыми актами по противодействию коррупции. 3. не осуществляется обход зданий и территорий. | Выполнены все пункты |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | 4. Не проводятся учения и тренировки по антитеррору. 5. Отсутствует ограждение по периметру школы. 6. ответственность за антитеррористическую защищенность не возложена. | |
| 23.07.2021. | Прокуратура Пижанского района | Соответствие документа законодательству РФ | Протест на Положение о режиме занятий обучающихся, на Положение по организации питания, на Приказ директора «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка» | Внесены изменения |
| 27.08.2021 | ОНДПР Лебяжского и Пижанского районов ГУ МЧС России по Кировской области | Соблюдение правил пожарной безопасности | Предписание. 1. отсутствует аварийное освещение. 2, 3. Устройство дверей запасных выходов не обеспечивает свободное открывание. 4,5. Не обеспечено надлежащее содержание проездов и подъездов к зданию дошкольных групп | До 01.08.2022г Выполнены пп.1,2,3. |

01.03.2022

Директор:

Е.Е.Клепцова